


Umweltinspektionsbericht




Datum: 08.12.2025

Seite 1 von 2

Firma	Everlance SE
Standort	Steinbrinkstr. 1, 46145 Oberhausen
Anlagenbezeichnung	Turbinenprüfstand – GTP 5
Einstufung der Anlage nach Anhang 1 der IE-RL nach Anhang 1 der 4. BlmSchV	Nr.10.15.2.2 der 4.BlmSchV
Datum der Inspektion vor Ort	24.09.2025
Dauer der Umweltinspektion	Gesamt 24,5 Stunden (einschl. Vor- und Nachbereitung) Davon 4,5 Stunden vor Ort
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> unangemeldet
beteiligte Behörden	<input type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input type="checkbox"/> Bauamt <input type="checkbox"/> Untere Abfallwirtschaftsbehörde <input type="checkbox"/> Feuerwehr <input checked="" type="checkbox"/> Untere Immissionsschutzbehörde <input type="checkbox"/> Dez. 52 - Arbeitsschutz <input type="checkbox"/> Untere Bodenschutzbehörde <input type="checkbox"/> _____
Umfang der Umweltinspektion	Medienübergreifende Umweltinspektion mit den Schwerpunkten: Immissionsschutz und 42. BlmSchV und AwSV
Grundlage der Umweltinspektion	<ul style="list-style-type: none">• § 52 BlmSchG• Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen• Immissionsschutz, 42. BlmSchV (Legionellen)• Umweltinspektionserlass des MULNV vom 20.09.2021
Ergebnis der Umweltinspektion	<input type="checkbox"/> Keine Mängel <input type="checkbox"/> Geringfügige Mängel ¹⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Erhebliche Mängel ²⁾ <input type="checkbox"/> Schwerwiegende Mängel ³⁾
Beschreibung der Mängel	<ul style="list-style-type: none">• Fehlende Messung von einer Messkomponente gem. Genehmigungsbescheid ²⁾• Aufstellen einer nicht genehmigungsbedürftigen Anlage ²⁾⁴⁾• AwSV-Flächen Beschädigt ²⁾

Umweltinspektionsbericht



Datum: 08.12.2025

Seite 1 von 2

Veranlasste Maßnahmen	Revisions schreiben
Sonstiges	

Legende

- 1) Geringfügige Mängel
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.
- 2) Erhebliche Mängel
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.
- 3) Schwerwiegende Mängel
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung / Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.
- 4) Mangel zwischenzeitlich behoben